



EMPRESA DAS ÁGUAS DE SANTARÉM – EM, S.A.

## EDITAL

### **Controlo da qualidade da água para consumo humano – Ano 2012: 4.º Trimestre**

Verificação de conformidade – n.º 1, art. 17.º, DL n.º 306/2007, de 27 de Agosto

No âmbito do n.º1, artigo 17.º do D.L. n.º 306/2007, de 27 de Agosto e da alínea g) do n.º2, artigo 61.º do D.L. n.º 194/2009, de 20 de Agosto, a entidade gestora fica obrigada a “publicitar, trimestralmente, por meio de editais afixados nos lugares próprios ou na imprensa regional e na Internet, no prazo máximo de dois meses após o trimestre a que dizem respeito, os resultados analíticos obtidos na implementação do PCQA”.

No decurso do 4.º trimestre de 2012 foram efectuadas 86 colheitas em toda a rede de abastecimento do concelho, de que resultaram 1044 análises de controlo de qualidade da água, efectuadas em laboratório externo acreditado.

De entre os resultados obtidos verificou-se a existência de 3 incumprimentos aos valores paramétricos, relativamente ao parâmetro pH, resultados que foram devidamente verificados. Estes incumprimentos devem-se a alterações pontuais na qualidade da água bruta. A Autoridade de Saúde de Santarém emitiu um parecer acerca destas situações de valores de pH inferiores a 6,5, onde é referido que não há perigo para a saúde pública a ingestão desta água, dado que os valores apresentados são muito próximos do valor paramétrico.

Quanto ao incumprimento de Turvação, este ocorreu em consequência de uma rotura na rede de distribuição e foi efetuado abastecimento alternativo temporário. Relativamente ao parâmetro Ferro, este incumprimento teve como causa a mesma rotura, contudo não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento. No que concerne ao incumprimento ao parâmetro Níquel e ao parâmetro Chumbo, a averiguação das suas causas foi inconclusiva e não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento.

Na tabela 1 estão apresentados os resultados das análises efectuadas.

Santarém, 14 de Fevereiro de 2013

  
Teresa Ferreira  
Administradora Executiva