Empresa das Águas de Santarém – EM, S.A.

Qualidade da água para consumo humano na zona de abastecimento de Moçarria no período de Julho a Setembro de 2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto e o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros	Valor Paramétrico (VP) Decreto-Lei nº 152/2017	Nº Análises superiores VP	Valores obtidos		Análises			Resultados
			Min	Max	Previstas no PCQA	Realizadas	% Análises Realizadas	% Cumprimento Valor Paramétrico
Controlo de rotina 1 (CR1)								
Bactérias Coliformes (ufc/100 ml)	0	0	0	0	3	3	100%	100%
Escherichia Coli (ufc/100 ml)	0	0	0	0	3	3	100%	100%
Desinfetante Residual (mg/l Cl_2)	-	-	<0,10	0,31	3	3	100%	-
Controlo de rotina 2 (CR2)								
Amónio (mg/l NH_4)	0,5	0	<0,10		1	1	100%	100%
N.º Colónias 22 ºC (ufc/ml)	sem alteração anormal	-	0		1	1	100%	-
N.º Colónias 37 ºC (ufc/ml)	sem alteração anormal	-	1		1	1	100%	-
Condutividade (µS/cm a 20 ºC)	2500	0	262		1	1	100%	100%
Cor (mg/L escala Pt-Co)	20	0	<6		1	1	100%	100%
pH (Unidades de pH)	≥6,5 e ≤9,5	0	7,1		1	1	100%	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	0	<10		1	1	100%	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	0	<2,2		1	1	100%	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5.0	0	<1,0		1	1	100%	100%
Cheiro a 25 ºC (Fator de diluição)	3	0	<1		1	1	100%	100%
Sabor a 25 ºC (Fator de diluição)	3	0	<1		1	1	100%	100%
Turvação (UNT)	4	0	<0,80		1	1	100%	100%
Controlo de inspecção (CI)								
Enterococos (ufc/100ml)	0	0	-		0	-	N/A	N/A
Nitritos (mg/l NO_2)	0.50	0	-		0	-	N/A	N/A
Ferro (µg/l Fe)	200	0	-		0	-	N/A	N/A
Alumínio (µg/l Al)	200	0	-		0	-	N/A	N/A
Boro (mg/l B)	1.0	0	-		0	-	N/A	N/A
Cloretos (mg/l Cl)	250	0	-		0	-	N/A	N/A
Cálcio (mg/l Ca)	-	-	-		0	-	N/A	-
Magnésio (mg/l Mg)	-	-	-		0	-	N/A	-
Dureza (mg/l $CaCO_3$)	-	-	-		0	-	N/A	-
Clostridium perfringens (ufc/100 ml)	0	0	-		0	-	N/A	N/a
Fluoretos (mg/l F)	1.5	0	-		0	-	N/A	N/A
Sódio (mg/l Na)	200	0	-		0	-	N/A	N/A
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	0	-		0	-	N/A	N/A
Antimónio (µg/l Sb)	5.0	0	-		0	-	N/A	N/A
Arsénio (µg/l As)	10	0	-		0	-	N/A	N/A
Benzeno (µg/l)	1.0	0	-		0	-	N/A	N/A
Benzo(a) pireno (µg/l)	0.010	0	-		0	-	N/A	N/A
Bromatos (µg/l BrO_3)	10	0	-		0	-	N/A	N/A
Cádmio (µg/l Cd)	5.0	0	-		0	-	N/A	N/A
Chumbo (µg/l Pb)	10	0	-		0	-	N/A	N/A
Cianetos (µg/l CN)	50	0	-		0	-	N/A	N/A
Cobre (mg/l Cu)	2.0	0	-		0	-	N/A	N/A
Crómio (µg/l Cr)	50	0	-		0	-	N/A	N/A
1,2-dicloroetano (µg/l)	3.0	0	-		0	-	N/A	N/A
Mercúrio (µg/l Hg)	1.0	0	-		0	-	N/A	N/A
Níquel (µg/l Ni)	20	0	-		0	-	N/A	N/A
HAP total (µg/l)	0.10	0	-		0	-	N/A	N/A
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	-	-	-		0	-	N/A	-
Benzo(K)fluoranteno (µg/l)	-	-	-		0	-	N/A	-
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	-	-	-		0	-	N/A	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	-	-	-		0	-	N/A	-
Selénio (µg/l Se)	10	0	-		0	-	N/A	N/A
Soma Tetracloro e Tricloroeteno (µg/l)	10	0	-		0	-	N/A	N/A
Tetracloroeteno (µg/l)	-	–	-		0	-	N/A	-
Tricloroeteno (µg/l)	-	-	-		0	-	N/A	-
THM total (µg/l)	100	0	-		0	-	N/A	N/A
Clorofórmio (µg/l)	-	-	-		0	-	N/A	-
Bromofórmio (µg/l)	-	-	-		0	-	N/A	-
Dibromoclorometano (µg/l)	-	-	-		0	-	N/A	-
Bromodiclorometano (µg/l)	-	-	-		0	-	N/A	-
Atividade alfa total (Bq/L)		-			0	-	N/A	-
Atividade beta total (Bq/L)		-			0	-	N/A	-
Radão (Bq/L)	500	0	-		0	-	N/A	N/A
Dose Indicativa (mSv/ano)	0,10	0	-		0	-	N/A	N/A

N/A: Parâmetro não agendado para análise no trimestre.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Durante o período em análise, não se registaram incumprimentos.

Data da publicação 29/11/2018