



# Empresa das Águas de Santarém – EM, S.A.

## Qualidade da água para consumo humano na zona de abastecimento da Moita no 3º trimestre de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros	Valor Paramétrico (VP) Decreto-Lei nº 152/2017	Nº Análises superiores VP	Valores obtidos		Análises			Resultados
			Min	Max	Previstas no PCQA	Realizadas	% Análises Realizadas	% Cumprimento Valor Paramétrico
<b>Controlo de rotina 1 (CR1)</b>								
Bactérias Coliformes (ufc/100 ml)	0	0	0	0	1	1	100%	100%
<i>Escherichia Coli</i> (ufc/100 ml)	0	0	0	0	1	1	100%	100%
Desinfetante Residual (mg/l Cl <sub>2</sub> )	-	-	0,42	0,42	1	1	100%	-
<b>Controlo de rotina 2 (CR2)</b>								
Enterococos (ufc/100ml)	0	0	0	0	1	1	100%	100%
N.º Colónias 22 °C (ufc/ml)	sem alteração anormal	-	0	0	1	1	100%	-
N.º Colónias 37 °C (ufc/ml)	sem alteração anormal	-	0	0	1	1	100%	-
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	2500	0	387	387	1	1	100%	100%
Cor (mg/L escala Pt-Co)	20	0	<6	6	1	1	100%	100%
pH (Unidades de pH)	≥6,5 e ≤9,5	0	8,2	8,2	1	1	100%	100%
Cheiro a 25 °C (Fator de diluição)	3	0	<1	1	1	1	100%	100%
Sabor a 25 °C (Fator de diluição)	3	0	<1	1	1	1	100%	100%
Turvação (UNT)	4	0	<0,80	0,80	1	1	100%	100%
<b>Controlo de inspeção (CI)</b>								
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,5	0	<0,10	0,10	1	1	100%	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	0	<10	10	1	1	100%	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	0	<0,04	0,04	1	1	100%	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	0	<1,0	1,0	1	1	100%	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	0	<40	40	1	1	100%	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	0	<5	5	1	1	100%	100%
Cálcio (mg/l Ca)	-	-	38	38	1	1	100%	-
Magnésio (mg/l Mg)	-	-	4,1	4,1	1	1	100%	-
Dureza (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	-	-	93	93	1	1	100%	-
<i>Clostridium perfringens</i> (ufc/100 ml)	0	0	0	0	1	1	100%	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	0	<0,0030	0,0030	1	1	100%	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	0	<3,0	3,0	1	1	100%	100%
Cobre (µg/l Cu)	2,0	0	<0,10	0,10	1	1	100%	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	0	21	21	1	1	100%	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	0	<6,0	6,0	1	1	100%	100%
HAP total ( µg/l )	0.10	0	<0,0200	0,0200	1	1	100%	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	-	-	<0,0200	0,0200	1	1	100%	-
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	-	-	<0,0200	0,0200	1	1	100%	-
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	-	-	<0,0200	0,0200	1	1	100%	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	-	-	<0,0200	0,0200	1	1	100%	-
THM total (µg/l)	100	0	1,30	1,30	1	1	100%	100%
Clorofórmio (µg/l)	-	-	0,16	0,16	1	1	100%	-



# Empresa das Águas de Santarém – EM, S.A.

Bromofórmio (µg/l)	-	-	0,59	1	1	100%	-
Dibromoclorometano (µg/l)	-	-	0,38	1	1	100%	-
Bromodichlorometano (µg/l)	-	-	0,17	1	1	100%	-
Pesticidas total (µg/l)	0,50	0	<0,10	1	1	100%	100%
Clorpirifos (ug/l) <sup>1</sup>	0,10	0	<0,0300	1	1	100%	100%
Dimetoato (ug/l) <sup>1</sup>	0,10	0	<0,030	1	1	100%	100%
Diurão (ug/l) <sup>1</sup>	0,10	0	<0,030	1	1	100%	100%
Imidaclopride (ug/l) <sup>1</sup>	0,10	0	<0,030	1	1	100%	100%
Ometoato (ug/l) <sup>1</sup>	0,10	0	<0,030	1	1	100%	100%
Oxamil (ug/l) <sup>1</sup>	0,10	0	<0,030	1	1	100%	100%

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta Aqunena

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta zona de abastecimento está em conformidade com as normas estabelecidas no Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto e respetivas alterações.