

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

CONCELHO: SANTARÉM  
ZONA DE ABASTECIMENTO: REGUENGO DO ALVIELA

ANO: 2023  
TRIMESTRE: 4º

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos).

Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<b>Controlo de rotina 1 (CR1)</b>									
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l Cl <sub>2</sub>	0,33	---	---	---	1	1	100%
<b>Controlo de inspeção (CI)</b>									
Arsénio <sup>1</sup>	10	µg/l As	5	0	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida P <sup>1</sup>	0,10	µg/l	<0,030	0	0	100%	1	1	100%
M656PH051 <sup>1</sup>	0,10	µg/l	<0,030	0	0	100%	1	1	100%

NOTA <sup>1</sup>: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta Câmara Municipal da Golegã

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta zona de abastecimento está em conformidade com as normas estabelecidas no Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de agosto.	05-03-2024
--	------------